

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

24 DE ABRIL DE 2019

CONCURSO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO N° SEAPAL-2019-03-CSS CONSTRUCCION DE FILTRO 4 Y TANQUE DE REGULACION DE 500 M3 EN LA PLANTA POTABILIZADORA RIO CUALE EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

De conformidad con el artículo 66 de Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 82, 83 y 84 de su Reglamento, así como en las BASES DE LICITACIÓN, Capítulo I, "Disposiciones Generales", Inciso 5) Junta Aclaratoria, se determinó lo siguiente:

Aclaraciones:

1.- Que la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas será el día MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 a las 10:00 HORAS EN PUNTO, para poder ingresar el participante deberá presentar la constancia de acreditación.

2.- Los participantes deberán considerar que los productos (tubos, válvulas y accesorios), que se oferten deben cumplir con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM-001-CONAGUA-2011), debiendo exhibir el/los certificado(s) vigente(s) que avalen su cumplimiento, mismo(s) que deberá(n) ser anexado(s) en las propuestas en el documento T6 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCION.

3.- Se recuerda a los participantes que la propuesta deberá ser entregada de forma impresa firmada y escaneada en formato PDF (cada documento deberá ser escaneado por separado) y deberá ser acompañada del catalogo de conceptos en Excel.

4.- Que las BASES de concurso deberán presentarse COMPLETAS, es decir, que incluyan tanto el MODELO DE CONTRATO, FORMATOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA proporcionados por la convocante debidamente firmados y escaneados en formato PDF (Documentos T5 y E6) en caso de no hacerlo sus propuestas serán rechazadas.

5.- Que EL PORCENTAJE DETERMINADO COMO RANGO DE ACEPTACIÓN SERA DEL 07% (SIETE POR CIENTO)

6.- Se modifica el formato E12 para considerar el ISR y la PARTICIPACIÓN DE UTILIDAD DE LOS TRABAJADORES en el cálculo de la misma de acuerdo a las bases (se anexa formato a la presente)

Preguntas:

La empresa Construcciones E Ingeniería Costa Alegre, S.A. de C.V. solicita la aclaración referente a la documentación distinta a la propuesta, señalada en primer párrafo del capítulo III de las bases del concurso:

Respuesta: En el presente concurso no se solicita documentación distinta a la propuesta.

La empresa Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V. envió las siguientes preguntas:

A.- En el concepto 1090 01 "EXCAVACIÓN DE FORMA MECÁNICA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO A EN SECO, ZONA A DE 0.00 A 2.00 MTRS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA; AFINE DE TALUDES, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN" la unidad que tiene es m², debe ser m³?

Respuesta: Es correcto para el concepto 1090 01 "EXCAVACIÓN DE FORMA MECÁNICA PARA DESPLANTE..... la unidad que deberá considerarse deberá ser m³

B.- Envío preguntas para la junta de aclaraciones relativa a la construcción del filtro y tanque regulador en Planta Potabilizadora Cuale:

1.- Que tipo de zeolita se requiere?

Respuesta: Zeolita conformada con un recubrimiento de óxido de potasio para remover los elementos metálicos.

2.- Se puede proponer el falso fondo con la placa sustituto de grava?

Respuesta: Se modifica el catálogo, las especificaciones y el plano P2019-CO-FILTRO 4 Y TANQUE PTA POT RIO CUALE.pdf4DE5) para considerar la placa S y una base de grava

3.- Que tipo de anclaje se está proponiendo para el falso fondo para que no se levante y si se requiere un análisis de este anclaje?

Respuesta: El anclaje solicitado se especifica en la redacción de los conceptos AGPT805, AGPT806 y AGPT807, las especificaciones y los planos 3 y 4 de 5 (P2019-CO-FILTRO 4 Y TANQUE PTA POT RIO CUALE.pdf 3DE5, P2019-CO-FILTRO 4 Y TANQUE PTA POT RIO CUALE.pdf4DE5) modificados

4.- En lugar del material de soporte se puede incluir la placa tipo "S"? ver catálogo modificado

Respuesta: Ver modificaciones al catálogo conceptos AGPT805, AGPT806 y AGPT807, las especificaciones y los planos 3 y 4 de 5 (P2019-CO-FILTRO 4 Y TANQUE PTA POT RIO CUALE.pdf 3DE5, P2019-CO-FILTRO 4 Y TANQUE PTA POT RIO CUALE.pdf4DE5)

En virtud a las modificaciones surgidas con motivo de la presente junta aclaratoria se entrega a las empresas asistentes y se envía por correo a las demás participantes el catálogo de conceptos modificado, así como las especificaciones técnicas y el plano 4 de 5 (P2019-CO-FILTRO 4 Y TANQUE PTA POT RIO CUALE.pdf4DE5) y el anexo E12 modificados, a fin que sea considerado en la presentación de sus propuestas


No habiendo otro asunto que tratar, firman la presente los que en ella intervienen.

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO N° SEAPAL-2019-03-CSS

POR SEAPAL VALLARTA:



ARQ. CARLOS ALFREDO MANZANO
MADERA
SUBGERENTE TÉCNICO



ING. ARO. MARCOS DIAZ CARBAJAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN Y OBRAS



SEAPAL
Vallarta

Avenida Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho.
Col. Lázaro Cárdenas Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48330

EMPRESAS PARTICIPANTES :

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA
ALEGRE, S.A. DE C.V.

C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AQUA INNOVA CONSULTORIA E
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A DE C.V.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE,
S.A. DE C.V.

Se cierra la presente MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES a las 10:30 horas del 24 de abril de 2019, constando de tres páginas.