



SEAPAL
Vallarta

**SEAPAL VALLARTA
COMITÉ DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 12 de abril del 2019, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación SEAPAL N.º 27/90038/2019. A adquirirse con recursos propios. Denominado:

MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS, MEDIDORES DE FLUJO ULTRASONICO Y SENSOR DE NIVEL DE AGUA DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LAS

EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo aplicable en las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de SEAPAL VALLARTA, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación SEAPAL N.º 27/90038/2019. A comprarse con recursos propios. Denominado:

MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS, MEDIDORES DE FLUJO ULTRASONICO Y SENSOR DE NIVEL DE AGUA DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado.

Alfonso Pérez

X

INOVA Control S. A. de C.V.

1.- Se solicita amablemente a SEAPAL VALLARTA, si en este concurso puede otorgar anticipo. ¿Es posible?

De acuerdo al punto 29 de las bases, no se aceptan.

2.- En esta licitación nos pueden aclarar si se adjudicara por partida o por el total de las partidas.

De acuerdo al punto 5 de las bases, si puede ser por partida.

3.- ¿Podemos presentar nuestra propuesta en dólares?

No se acepta

4.- Se solicita amablemente a SEAPAL VALLARTA, nos confirme. ¿Cuál es el tiempo de pago?

De acuerdo al punto 38 de las bases, 15 días hábiles

5.- Para esta licitación se solicita al menos 60 días para la entrega de los bienes. ¿Es posible?

Si es posible

6.-Para los equipos electromagnéticos de 6,8 y 10 pulgadas. Nos pueden aclarar por favor. ¿Cuál módulo de comunicación se debe entregar integrado al transmisor?

Debe venir integrado el módulo MODBUS RTU

EMPRESAS QUE ASISTIERON:

NO SE PRESENTARON

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA


Siendo las 12:30 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a ésta reunión.

“La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta”.


LAE ALEJANDRA SOLEDAD GOMEZ CERVANTES
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SEAPAL VALLARTA


L.S.L. JORGE LUIS GARCIA DELGADILLO
JEFE DE CONTROL SUPERVISORIO
SEAPAL VALLARTA


C. HECTOR GABRIEL RAMIREZ FLORES
JEFE DE DEPTO ADQUISICIONES Y ALMACEN
SEAPAL VALLARTA