



**SEAPAL VALLARTA
COMITÉ DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 22 de julio del 2019, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del *SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA*, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Sin Concurrencia SEAPAL N.º 126/94507/2019. A adquirirse con recursos propios. Denominado:

VALVULAS COMPUERTAS DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo aplicable en las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de SEAPAL VALLARTA, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Sin Concurrencia SEAPAL N.º 126/94507/2019. A comprarse con recursos propios. Denominado:

VALVULAS COMPUERTAS DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado.

EMPRESAS QUE ASISTIERON:

EVANGELINA GUADALUPE CASADO PÉREZ

Me apego a la norma mencionada en el anexo 3 AWWA C-509?

Si, las válvulas que mejor se han comportado cumplen con esa norma c-509

La válvula tiene que cumplir que sea compuerta de bronce o resilente?

El Sello Flexible (resilente) Basado a la norma.

Se acepta alguna otra norma AWWA?

Cumpliendo las mismas características, podría considerarse la Awwa c-515 como viable.

INDUSTRIAS VERTEX, S.A. DE C.V.

1.- Respecto a las partidas No. 1 y 2 del Anexo 3 (pag. 29) de las bases – De acuerdo a la norma solicitada AWWA C509 ¿Requieren válvula resilente, con asiento exclusivamente EPDM?

Es correcto, puede ser la AWWA c515

SUSETEC, S.A. DE C.V.

1. Para la partida 1 y 2. Comentamos que asiento de bronce y asiento resilente son características diferentes, es decir es una o la otra, favor de confirmar lo que solicitan.

Asiento de bronce y sello flexible

NOMBRE

REPRESENTANTE


FIRMA

EVANGELINA GUADALUPE CASADO PÉREZ JOSÉ JUAN SANCHEZ MORENO

Siendo las 09:10 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

“La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta”.


L.C.P. MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DE COMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SEAPAL VALLARTA


ING. ALEJANDRO PADILLA VIORATO
JEFE DE DISTRIBUCION
SEAPAL VALLARTA


C. HECTOR GABRIEL RAMIREZ FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA