



SEAPAL
Vallarta

**SEAPAL VALLARTA
COMITÉ DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 13:10 horas del día 08 de agosto del 2019, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Sin Concurrencia SEAPAL N.º 174/98605/2019. A adquirirse con recursos propios. Denominado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CODOS FUSIBLES DE LINEA SUBTERRANEA DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo aplicable en las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de SEAPAL VALLARTA, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Sin Concurrencia SEAPAL N.º 174/98605/2019. A comprarse con recursos propios. Denominado:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CODOS FUSIBLES DE LINEA SUBTERRANEA DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado.

PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO S.A. DE C.V.

1. ¿Los codos incluyen el fusible y si es así de que capacidad?

Respuesta 1: Deberá de considerar lo señalado en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Que dicen lo siguiente:

Los materiales a utilizar son los siguientes:

- 2 Piezas de Adaptador de tierra para cable de energía XLP 15KV Cal 1/0
- 4 Metros (aproximadamente) de Cable de cobre THW Cal 10
- 1 Pieza de Cinta aislante vulcanizada
- 2 Partida de Codo fusible operación con carga 200 A con conector zapata
- 2 Partida de Fusible para codo fusible capacidad de 8 AMPER
- 1 Partida de Material de limpieza (dielectron y servilletas)
- 1 Partida de Silicón lubricante

Además de las siguientes Maniobras:

- 2 Partidas de Desconexión y retiro de codo fusible existente en junction 3 vías
- 2 Partidas de Elaboración de nuevos cortes cable XLP para nuevo codo fusible
- 2 Partidas de Limpieza de conductor existente en registro propiedad de CFE
- 2 Partidas de Instalación de nuevo codo fusible con cable XLP 15 KV

También los siguientes tramites:

- 1 Partidas de Tramite ante CFE, pago de libranza, elaboración de croquis de ubicación y autorización de CFE

Los trabajos deben de incluir mano de obra, herramienta y equipo necesario.

EMPRESAS QUE ASISTIERON:

NOMBRE


REPRESENTANTE

FIRMA

Modificación de las bases

Punto 6

- A. Las proposiciones deberán ser entregadas personalmente al inicio del ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS en la sala de juntas del "DOMICILIO" de la "CONVOCANTE"; mientras entra en funcionamiento el SECG también se podrán entregar por paquetería o correo siempre y cuando sean recibidas en el "DOMICILIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS, EN DÍAS Y HORAS HÁBILES", por lo menos, el día hábil anterior al de celebración del acto de apertura de proposiciones.



- B. En las Licitaciones con y sin concurrencia, para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de dos propuestas susceptibles de analizarse técnicamente.

Punto 7 de las bases

- C. Garantía mediante fianza, cheque certificado, cheque de caja, billete de depósito o en efectivo, en caso de que el monto adjudicado exceda los 5,500 cinco mil quinientas Unidades de Medida de Actualización vigentes (UMAs).


Siendo las 13:20 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".


P. B. 
L.C.P. MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DE COMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SEAPAL VALLARTA

ING. HORACIO RAMIREZ RODRIGUEZ
JEFE DE PRODUCCION
SEAPAL VALLARTA


C. HECTOR GABRIEL RAMIREZ FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA