



**SEAPAL VALLARTA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:30 horas del día 03 de octubre del 2019, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPLSC/244/99880/2019. A adquirirse con recursos propios. Denominado:

**PINTURA DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo aplicable en las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de SEAPAL VALLARTA, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPLSC/244/99880/2019. A comprarse con recursos propios. Denominado:

**PINTURA DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado.

---

**Pinta Color de Occidente SA de CV**

**¿Se puede manejar un contratipo?, la pregunta es porque ustedes ponen primetal EH-B, esa es una marca de PRISA**

Se puede manejar contratipo, siempre y cuando este sea compatible con los demás productos solicitados para este tipo de recubrimiento (Alquitran/Solvente/Catalizador)

**¿Piden 80 litros de resina, en las presentaciones que se manejan nos da 78.41 o 81.6 y puede variar el precio, ¿Qué valor debemos de tomar 78.4 o 81.6?**

En este párrafo, se solicitan 80 lts del negro alquitrán de Ulla, pudiendo variar de una marca a otra, tomamos como referencia cubetas de 16 lts con una propuesta, creo se pudiera solventar salvo la mejor opinión de los compañeros de adquisiciones y almacén, esto para no incurrir en un falla administrativa conforme lo solicitado inicialmente.

**El rendimiento que ustedes marcan es de 22 m2/l y es a 1 mils, si se pone a 8 mils no da 22. ¿Cuánto es el rendimiento que buscan con película seca a 8 mils EPS?**

Similar al punto anterior, cada producto puede variar de marca a marca, en este sentido se puede tolerar el espesor de no menos de 3 mils hasta 8 mils y un rendimiento de los 12 m2/L a 40 m2/L

#### EMPRESAS QUE ASISTIERON:

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA

Pinta Color de Occidente S.A. de C.V. Oscar Giovanni Rojas Almazán

Siendo las 09:40 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".

L.C.P. MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ  
PRESIDENTE SUPLENTE DE COMITÉ DE ADQUISICIONES  
DEL SEAPAL VALLARTA

ING. JUAN RAMON BECERRA DUEÑAS  
JEFE DE SANEAMIENTO  
SEAPAL VALLARTA

C. HECTOR GABRIEL RAMIREZ FLORES  
SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
SEAPAL VALLARTA