



**SEAPAL VALLARTA  
COMITÉ/COMISIÓN DE ADQUISICIONES  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 1 de julio del 2021, reunidos los miembros de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Local, Sin Concurrencia SEAPAL N. LPLSC/35/114427/2021. Denominado:

**DOSIFICADORES DE CLORO, DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia SEAPAL N. LPLSC/35/114427/2021. Denominado:

**DOSIFICADORES DE CLORO, DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

De conformidad con lo establecido en el punto nº 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado, se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

---

**Equipos y Productos Químicos del Noroeste, S.A. de C.V.**

Pregunta 1: De acuerdo al catálogo del fabricante PULSAFEEDER, la configuración de bomba LPH5EA-VTC3-XXX no existe; lo correcto sería LPH5SA-VTC3-XXX, con capacidad 3.15 gph / 76 gpd y 150 PSI (10 BAR), favor de confirmar si es posible ofertar este último modelo.

**Apegarse a las bases y modelo Serie E**

	LPK2	LPB2	LPA2	LPD3	LPB3	LPA3	LPK3	LPF4	LPD4	LPB4	LPH4	LPG4	LPE4	LPK5	LPH5	LPG5	LPH6	LPK7	LPH7	LPJ7	LPH8
CMH	0.13	0.21	0.25	0.8	0.90	0.10	0.60	0.85	0.90	1.00	1.70	1.75	1.85	2.50	3.15	4.00	5.00	8.00	10.00	10.00	23.00
CMO	3	5	6	12	12	12	14	20	22	24	41	42	43	60	70	66	120	182	240	240	600
CPA	0.5	0.8	0.9	1.8	1.9	1.9	2.3	3.2	3.4	3.8	6.4	6.6	7	9.5	11.9	15.1	18.0	30.3	37.6	37.9	93.8
PSB	300	260	160	250	150	100	100	200	100	100	250	150	100	100	150	100	100	50	35	80	30
BAR	21	17	10	17	10	7	7	17	10	7	17	10	7	10	10	7	7	2.5	2.4	5.5	2

**Dimensiones: AE o AE**

Dimensiones de las Series E Plus (Pulgadas)																	
Modelo No.	A	B	B1	C	C1	D	E	Peso al envío	Modelo No.	A	B	B1	C	C1	D	E	Peso al envío
LPA2	5.4	10.3	-	10.8	-	7.5	8.9	13	LPH4	6.2	10.9	-	11.2	-	8.2	9.5	21
LPA3	5.4	10.6	-	10.7	-	7.5	9.2	13	LPH5	6.2	11.3	-	11.2	-	8.2	9.9	21
LPB2	5.4	10.3	-	10.8	-	7.5	8.9	13	LPG5	6.2	11.3	-	11.2	-	8.2	9.9	21
LPB3	5.4	10.6	-	10.7	-	7.5	9.2	13	LPH6	6.2	11.3	-	11.9	-	8.2	9.9	21
LPB4	5.4	10.6	-	10.7	-	7.5	9.2	13	LPH7	6.1	11.7	-	11.9	-	8.2	10.3	21
LPD3	5.4	10.8	-	11.2	-	7.5	9.2	15	LPH8*	6.1	-	10.9	-	11.3	8.2	-	28
LPD4	5.4	10.6	-	11.2	-	7.5	9.2	15	LPK2	5.4	10.3	-	10.8	-	7.5	8.9	13
LPE4	5.4	10.6	-	11.2	-	7.5	9.2	15	LPK3	5.4	10.6	-	10.7	-	7.5	9.2	13
LPF4	5.4	10.6	-	11.7	-	7.5	9.2	18	LPK5	5.4	10.9	-	11.7	-	7.5	9.5	18
LPG4	5.4	10.6	-	11.7	-	7.5	9.2	18	LPK7	6.1	11.7	-	11.2	-	8.2	10.5	21
									LPJ7	6.1	10	-	10.7	-	-	-	21

Note: Pulgadas = 2.54 cms \* El LPH8 no incluye válvula de purga

**Anguiano y Wong Asesores S.A. de C.V.**

1.- En las especificaciones señalan marca y modelo ¿Está cerrado a que sea la marca y modelo señalado o podemos ofertar de otra marca que cumpla con flujo y presión?

**Deberán apegarse a las bases de licitación como se estipula, no se puede presentar otro modelo o marca que no cumpla con lo especificado en las bases.**

**EMPRESAS QUE ASISTIERON:**

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Siendo las 10:20 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".

C.P. SANTIAGO DE JESUS CENTENO ULIN  
PRESIDENTE DEL COMITE DE  
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA

ING. ELISEO MORENO COVARRUBIAS  
JEFE DE CALIDAD DEL AGUA  
SEAPAL VALLARTA

LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES  
SEAPAL VALLARTA