



**SEAPAL VALLARTA
COMITÉ/COMISIÓN DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:40 horas del día 1 de julio del 2021, reunidos los miembros de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Local, Sin Concurrencia SEAPAL N. LPLSC/37/114010/2021. Denominado:

BOMBA SUMERGIBLE PARA SOLIDOS Y COMPONENTES DE BOMBAS, DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia SEAPAL N. LPLSC/37/114010/2021. Denominado:

BOMBA SUMERGIBLE PARA SOLIDOS Y COMPONENTES DE BOMBAS, DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado, se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

Bombeo Electrificaciones y Riego de Occidente S.A. de C.V.

1.-Para la partida 1 se puede cotizar una bomba de marca diferente pero con las mismas características de construcción y operación?

No, Debido a que se tiene instalada una de esa marca por lo que el espacio esta adecuado para este modelo.

2.-Para las partidas 2, 3 y 4 pueden poner la marca de la bomba y si tienen algún número de parte.

La marca de las partidas 2, 3 y 4, son Fairbanks Morse, son piezas para la bomba modelo 8"D54345MV, marca Fairbanks Morse y no tenemos los números de parte

EMPRESAS QUE ASISTIERON:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Siendo las 11:00 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".


C.P. SANTIAGO DE JESUS CENTENO ULIN
PRESIDENTE DEL COMITE DE
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA

C. FORTINO GARCIA AMARAL
JEFE DE PRODUCCION
SEAPAL VALLARTA


LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION
SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA