

SEAPAL N° LPLSC/32/112770/2021

BOMAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	Pumps Supply Company S.A. de C.V.	Eduardo Corona Solorzano	NABOHI Internacional S.A. de C.V.
BIEN o SERVICIO	Bombas Sumergibles para Aguas Negras Modelo: 3045HT Voltaje: 460 V Polos: 2	Cumple	Cumple	Cumple
GENERALES	Frecuencia: 60 Hz	Cumple	Cumple	No Cumple
	Fases: 3	Cumple	Cumple	Cumple
	Potencia: 1.3 kW	Cumple	Cumple	Cumple
	Amperaje: 5.2 A	Cumple	Cumple	No Cumple
		Cumple	Cumple	Cumple

OBSERVACIONES

- La propuesta técnica del concursante **Pumps Supply Company S.A. de C.V.**, cumple con las especificaciones solicitadas en las bases
- La propuesta técnica del concursante **Eduardo Corona Solorzano**, cumple con las especificaciones solicitadas en las bases
- La propuesta técnica del concursante **NABOHI Internacional S.A. de C.V.**, **No cumple** con las especificaciones solicitadas en las bases

Evaluó Propuesta Técnica

Juan Ramón Becerra Dueñas
Jefatura de Saneamiento

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco a 05 de julio del 2021

SEAPAL N° LPMSC/34/114269/2021
PINTURAS SANEAMIENTO

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. de C.V.	MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ FLORES
BIEN o SERVICIO GENERALES	<p>Pintura Vinilica Blanca Acabado Mate 19 lt/ cubeta 30 min tiempo de secado Viscosidad 95-113 JU Densidad: 1.16-1.32 (g/ml) Rendimiento de 7-9 m2/L</p>	<p>Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple</p>	<p>Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Especifica Cumple</p>
BIEN o SERVICIO GENERALES	<p>Pintura Esmalte (Blanca/Café/Gris/Verde Pistache) Esmalte Alquidatico Secado Rapido 90 min Aplicacion brocha, rodillo, aspersión Rendimiento de 8 - 9 m2/L Brillo de 85 unidades minimos a 60°C despues de 24 hrs Viscosidad 75.0 a 95.0 KU a 25° Densidad de 0.900 - 1.150 g/ml a 25°</p>	<p>Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple</p>	<p>Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Especifica Cumple No Especifica</p>

OBSERVACIONES

Las propuestas técnicas del concursante **PINTACOLOR DE OCCIDENTE S.A. de C.V.**, cumple con las especificaciones solicitadas en las bases de las partidas 1,2,3,4 y 5


Las propuestas técnicas del concursante **MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ FLORE S**, no cumplen con las especificaciones solicitadas en las bases de las partidas 1,2,3,4 y 5




Evalúo Propuesta Técnica

Juan Ramón Becerra Dueñas
Jefatura de Saneamiento

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco a 05 de julio del 2021







**COMITÉ DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E**


Puerto Vallarta Jalisco a 06 de julio del 2021

DICTAMEN TECNICO: Licitación Pública Local SEAPAL No LPLSC/35/114427/2021

LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA; SEAPAL N°LPLSC/35/114427/2021 Adquisición de dosificadores de Cloro Modelos: LPH5EA-VTC3-XXX (76 GPD) Y LPH6EA-VTC3-XXX (120GPD)		
EMPRESA	ESPECIFICACIONES	OBSERVACIONES
AQUA LAMA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Bombas LPH5EA-VTC3-XXX	Cumple con todo
	Bombas LPH6EA-VTC3-XXX	Cumple con todo
	Propuesta Técnica	Cumple
	Información Técnica y/o Folleto	Cumple
CLARVI, EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	Bombas LPH5EA-VTC3-XXX	NO Cumple , Presenta Modelo LPH5SA-VTC3-XX, el cual es diferente (este modelo que presenta tiene otro sistema de operación diferente al que necesitamos
	Bombas LPH6EA-VTC3-XXX	Cumple con todo
	Propuesta Técnica	Cumple
	Información Técnica y/o Folleto	Cumple


Sin otro particular me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


ING. ELISEO MORENO COVARRUBIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

C.c.p. Archivo







**LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 36 / 113086 / 2021
VÁLVULA CHECK DE 20" TIPO BRIDADA**

05-jul-21

REQUERIMIENTOS TECNICOS	BRAY VÁLVULAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	EDUARDO CORONA SOLORZANO	COVALMEX INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
VÁLVULA CHECK DE 20" DE Ø	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TIPO BRIDADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CLASE 150	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUERPO DE ACERO AL CARBON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DISCO A/1316	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
ASIENTO DE BUNA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
RESORTE EXTERNO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
API 594	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Eduardo Corona Solórzano no indica en el folleto que sea de resorte externo, y el modelo que nos envía en el catálogo no es el que se requiere

Covalmex Industrial, S.A. de C.V.: No indica en el folleto que envía que sea de resorte externo, y el modelo no es el que solicitamos

ATENTAMENTE.

José Fortino G.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 1 CARCAMO PTA. NTE. I
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 37 / 114010 / 2021
BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE SÓLIDOS

05-jul-21

REQUERIMIENTOS TECNICOS	AGUA AMIBENTE Y ENERGÍA, S.A. DE C.V.	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE SÓLIDOS	CUMPLE	CUMPLE
8"MODELO D54345MV	CUMPLE	NO CUMPLE
GASTO 150 LPS	CUMPLE	CUMPLE
C.D.T. 14 MTS.	CUMPLE	CUMPLE
40 HP	CUMPLE	CUMPLE
VOLTS 460	CUMPLE	CUMPLE
3 FASES	CUMPLE	CUMPLE
60 HZ	CUMPLE	CUMPLE
1, 200 RPM	CUMPLE	CUMPLE
CODO BASE INTEGRAL	CUMPLE	CUMPLE
ACOPLAMIENTO DIRECTO	CUMPLE	CUMPLE
CABLE SUMERGIBLE 10 MTS.	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: SE SOLICITA EL MODELO 8"D54345MV, EN VIRTUD DE QUE SE TIENE YA UNA IGUAL Y EL ESPACIO ESTA ADAPTADO PARA ESTE MODELO, ADEMAS HA FUNCIONADO MUY BIEN, NABOHI NO CUMPLE CON EL MODELO QUE ESTAMOS SOLICITANDO

ATENTAMENTE.

José Fortino G.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 2 CARC.PTA. NTE. I
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 37 / 114010 / 2021
ANILLO DE DESGASTE EN CUERPO DE TAZONES

05-jul-21

REQUERIMIENTOS TECNICOS	AGUA AMBIENTE Y ENERGÍA, S.A. DE C.V.	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
ANILLO DE DESGASTE EN CUERPO DE TAZONES	CUMPLE	CUMPLE
ACERO INOXIDABLE BHN	CUMPLE	CUMPLE
PARA BOMBA FAIRBANKS-NIJHUIS	CUMPLE	NO CUMPLE
MODELO "8D543545MV	CUMPLE	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. NO CUMPLE EN EL MODELO PAA LA BOMBA FAIRBANKS - NIJHUIS

ATENTAMENTE.

José Fortino B.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 3 CÁRC. PTA.NTE. I
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 37 / 114010 / 2021
ANILLO DE DESGASTE EN IMPULSOR

05-jul-21

REQUERIMIENTOS TECNICOS	AGUA AMBIENTE Y ENERGÍA, S.A. DE C.V.	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
ANILLO DE DESGASTE EN IMPULSOR	CUMPLE	CUMPLE
ACERO INOXIDABLE 300-350 BHN	CUMPLE	CUMPLE
PARA BOMBA FAIRBANKS-NIJHUIS	CUMPLE	NO CUMPLE
MODELO "8D543545MV	CUMPLE	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. NO CUMPLE EN EL MODELO PAA LA BOMBA FAIRBANKS - NIJHUIS

ATENTAMENTE.

José Fortino S.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 4 CÁRC. PTA. NTE. I
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 37 / 114010 / 2021
SELLO INTERIOR DE BOMBA**

05-jul

REQUERIMIENTOS TECNICOS	AGUA AMIBENTE Y ENERGÍA, S.A. DE C.V.	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
SELLO INTERIOR DE BOMBA	CUMPLE	CUMPLE
MODELO "8D54345MV	CUMPLE	NO CUMPLE
PARA BOMBA FAIRBANKS-NIJHUIS	CUMPLE	NO CUMPLE
DE CARBURO DE TUNGSTENO	CUMPLE	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON EL SELLO DE CARBRO DE TUNGSTENO
OFERTA CARBÓN CERÁMICA, ADEMAS DE QUE PRESENTA OTRO MODELO PARA LA BOMBA FAIRBANKS

ATENTAMENTE,

José Fortino D.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.

Handwritten signatures in blue ink, including the signature of José Fortino García Amaral and several other illegible signatures.



**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 1 POZO NO. 2 IXTAPA
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 38 / 114180 / 2021
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE**

05-jul-21

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	EDUARDO CORONA SOLORZANO	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.
1 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE TIPO LÁPIZ DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	CUMPLE
MODELO KOR32 R500-5	CUMPLE	CUMPLE
GASTO 30 L.P.S.	CUMPLE	CUMPLE
C.D.T. 70 MTS.	CUMPLE	CUMPLE
VOLTS 440	CUMPLE	CUMPLE
3,600 RPM	CUMPLE	CUMPLE
60 HZ, 3 F	CUMPLE	CUMPLE
DE 6" DE SALIDA	CUMPLE	CUMPLE
ACOPLAMIENTO NEMA	CUMPLE	CUMPLE
CON VALVULA CHECK INTEGRADA	CUMPLE	CUMPLE
TAZON DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	CUMPLE
Ø DE ADEME 12"	CUMPLE	CUMPLE
QUE TRABAJE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA DE EFICIENCIA	CUMPLE	CUMPLE
GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.
José Fortino G.A.
C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 2 POZO NO.26
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 38 / 114180 / 2021
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE

05-jul-21

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	EDUARDO CORONA SOLORZANO	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE TIPO LÁPIZ DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	CUMPLE
MODELO KOR10 R75-4	CUMPLE	CUMPLE
GASTO 10 L.P.S.	CUMPLE	CUMPLE
C.D.T. 44 MTS.	CUMPLE	CUMPLE
VOLTS 460	CUMPLE	CUMPLE
3,600 RPM	CUMPLE	CUMPLE
60 HZ, 3 F	CUMPLE	CUMPLE
DE 6" DE SALIDA	CUMPLE	CUMPLE
ACOPLAMIENTO NEMA	CUMPLE	CUMPLE
CON VALVULA CHECK INTEGRADA	CUMPLE	CUMPLE
TAZON DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	CUMPLE
Ø DE ADEME 14"	CUMPLE	CUMPLE
QUE TRABAJE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA DE EFICIENCIA	CUMPLE	CUMPLE
GARANTÍA MÍNIMA 1AÑO	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.

José Fortino G. A.
C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.

huk



**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 3 POZO NO.34
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 38 / 114180 / 2021
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE**

05-jul-21

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	EDUARDO CORONA SOLORZANO	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE TIPO LÁPIZ DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	CUMPLE
MODELO KOR40 R600-3	CUMPLE	CUMPLE
GASTO 40 L.P.S.	CUMPLE	CUMPLE
C.D.T. 92 MTS.	CUMPLE	CUMPLE
VOLTS 460	CUMPLE	CUMPLE
3,600 RPM	CUMPLE	CUMPLE
60 HZ, 3 F	CUMPLE	CUMPLE
DE 6" DE SALIDA	CUMPLE	CUMPLE
ACOPLAMIENTO NEMA	CUMPLE	CUMPLE
CON VALVULA CHECK INTEGRADA	CUMPLE	CUMPLE
TAZON DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	CUMPLE
Ø DE ADEME 14"	CUMPLE	CUMPLE
QUE TRABAJE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA DE EFICIENCIA	CUMPLE	CUMPLE
GARANTÍA MÍNIMA 1AÑO	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.

José Fortino G.A

**C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.**



**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 4 POZO NO.9
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 38 / 114180 / 2021
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE**

05-jul-21

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	EDUARDO CORONA SOLORZANO	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE TIPO LÁPIZ DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	CUMPLE
GASTO 100 L.P.S.	CUMPLE	CUMPLE
C.D.T. 40 MTS.	CUMPLE	CUMPLE
VOLTS 440	CUMPLE	CUMPLE
3,600 RPM	CUMPLE	CUMPLE
60 HZ, 3 F	CUMPLE	CUMPLE
DE 6" DE SALIDA	CUMPLE	CUMPLE
CON MOTOR REEMBOBINABLE	CUMPLE	CUMPLE
ACOPLAMIENTO NEMA	CUMPLE	CUMPLE
CON VALVULA CHECK INTEGRADA	CUMPLE	CUMPLE
TAZON DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Ø DE ADEME 14"	CUMPLE	CUMPLE
QUE TRABAJE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA DE EFICIENCIA	CUMPLE	CUMPLE
CURVA PLANA	CUMPLE	CUMPLE
GARANTÍA MÍNIMA 1AÑO	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V POR LA MARCA QUE OFRECE NO OFERTA TAZON DE ACERO INOXIDABLE

ATENTAMENTE.

José Fortino G. Amaral
C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.