



SEAPAL VALLARTA
COMITÉ/COMISIÓN DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:40 horas del día 20 de julio del 2021, reunidos los miembros de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Nacional, Sin Concurrencia SEAPAL N. LPNSC/53/116208/2021. Denominado:

EQUIPOS PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia SEAPAL N. LPNSC/53/116208/2021. Denominado:

EQUIPOS PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto nº 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado, se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

INOVA CONTROL SA DE CV

1. De acuerdo a "29. Anticipos", se solicita a la convocante acepte otorgar un anticipo del 25% del valor total ofertado en la presente licitación, respaldando su buen uso y garantizando su correcta aplicación del 100% del mismo, a través de una fianza de anticipo, de acuerdo a como se indica en el artículo 78 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. ¿Es

aceptada por la convocante esta petición? O ¿Favor de confirmar que monto de anticipo pueden otorgar, con su fianza que ampare?
No, apegarse a las bases

2. Se pide amablemente a SEAPAL VALLARTA se extienda la fecha de entrega. A 80 días naturales, esto es porque los equipos SCADAPACKS nos informa el fabricante que tiene tiempo de entrega es de 10 semanas. ¿Se acepta el plazo de entrega?
Si se acepta

3. Se pide amablemente a SEAPAL VALLARTA nos aclare el rango de medición de la partida uno en anexo 3. Porque en la tabla "ESPECIFICACIONES DE BIEN Y/O SERVICIO ". Se especifica "SENSOR DE PRESIÓN DE 15 KG, SENSOR DE PRESIÓN DE 0-25KG". Y en sus términos de referencia menciona "Rango de medida: 0 a 25 bar". Pero si son 2 rangos los cuales hay que ofertar nos pueden decir de 0-15kg ¿cuántas piezas son? y de 0-25kg ¿cuántas piezas son? ¿No pueden decir en que unidades de medida lo presentamos BAR o KG?

Se pide se oferte solo en el Rango de 0 a 25 Bar El total de los equipos solicitados.

4. Se pide amablemente a SEAPAL VALLARTA. Nos confirme cantidades de la partida cinco (FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA DE 24 VDC PoE) en anexo 3. El fabricante nos pide un mínimo de compra de 10 unidades. ¿es posible cambiar la cantidad?

No, apegarse a las bases

5. Se solicita de la manera más atenta, por favor nos ayuden publicando o enviando las respuestas derivadas de la junta de aclaraciones el mismo día del evento a más tardar a las 12:00 horas, ya que las propuestas se deben de presentar el jueves 22 de julio a las 10:40 horas y debemos trasladarnos a Pto. Vallarta desde el miércoles 21, por lo tanto, si se proporcionan las respuestas tarde, nos conflictúa que podamos entregar la propuesta. Nos ayudan por favor!!!

EMPRESAS QUE ASISTIERON:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA



Modificación a las bases:

Anexo 3 Especificaciones del Bien y/o Servicio:

Partida 3 Se requieren 2 piezas PLC SCADAPACK 334

Siendo las 11:00 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

“La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta”.

**C.P. SANTIAGO DE JESUS CENTENO ULIN
PRESIDENTE DEL COMITE DE
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA**

**L.S.C. JORGE LUIS GARCIA DELGADILLO
JEFE DE CONTROL SUPERVISORIO
SEAPAL VALLARTA**


**LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION
SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA**