



**SEAPAL VALLARTA  
COMISION DE ADQUISICIONES  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 11:20 horas del día 01 de marzo de 2023, reunidos los miembros de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPLSC/14/8078/2023 A adquirirse con recursos propios. Denominado:

**REFACCIONES PARA EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPLSC/14/8078/2023 A comprarse con recursos propios. Denominado:

**REFACCIONES PARA EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado, se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

---

**Equipos y Productos Químicos del Noroeste, S.A. de C.V.**

1.- De acuerdo al anexo 3 "ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO", favor de especificar el tipo de material para la partida 1,2,3,4. Pudiendo ser configuración VTC (V=Viton; T=Teflón, C=Cerámica), VHC (V=Viton; H=Hypalon, C=Cerámica) o bien la requerida por el área usuaria.

**Es VTC**

2.- De acuerdo con el anexo 3 "ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO", favor de aclarar si la partida 6 la requiere para cabezal #5 o para el modelo de bomba LPH6

**Es para modelo de bomba LPH6**



Siendo las 11:40 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman la Secretaria Técnica de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO y los que asistieron a esta reunión.

“La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta”.



**LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION**  
**PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE**  
**ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA**

**ING. ELISEO MORENO COVARRUBIAS**  
**JEFE DE CALIDAD DEL AGUA**  
**SEAPAL VALLARTA**

**C. EVELIN ESTHER HERNANDEZ PADRON**  
**SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITE DE**  
**ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA**