
**COMISION/COMITE DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 22 de marzo de 2024, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Local Con Concurrencia SEAPAL N.º LPLCC/01/13831/2024 A adquirirse con recursos propios. Denominado:

**SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TORNILLO PRENSA
ESPESADOR DE LODOS DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Local Con Concurrencia SEAPAL N.º LPLCC/01/13831/2024 A comprarse con recursos propios. Denominado:

**SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TORNILLO PRENSA
ESPESADOR DE LODOS DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

De conformidad con lo establecido en el punto n.º 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado, se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

ANGUIANO Y WONG ASESORES S.A. DE C.V.

1.- El equipo VOLUTE necesita el suministro de lodo, polímero y agua para lavado, en el caso del lodo y el polímero, actualmente el SEAPAL cuenta con el sistema y control de ambas bombas, para el equipo VOLUTE también se contará con dicho suministro, o se tiene que realizar algún control especial para poder controlarlas bombas que se planean usar o instalar?

Si, se tiene contemplado utilizar el bombeo con el que se cuenta actualmente.


2.- En el caso del tablero del VOLUTE, se puede enviar las señales al tablero existente y que este pueda prender o apagar las bombas de lodo y polímero, se puede manejar esa opción?

Sin problema se puede manejar esa opción.


Siendo las 11:20 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman la Secretaria Técnica de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".



LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA



ING. JOSE ALBERTO COLIN PONCE
JEFE DE SANEAMIENTO
SEAPAL VALLARTA



LCP DULCE MARIA ANDRADE CRUZ
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA